



## CERTIFICATE OF COMPLIANCE

**Certificate Number**  
*Sertifika Numarası* : LC/A-C-017/11

**Name of the Manufacturer**  
*Üreticinin Adı* : **AYBEY ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.**

**Address of the Manufacturer**  
*Üreticinin Adresi* : MERKEZ MAH. GÜNEY YANYOL CAD. NO:17B/1 ORHANLI-TUZLA  
**İSTANBUL / TÜRKİYE**

**Description of the Product**  
*Ürün Tanımı* : Control Panel for Hydraulic Lifts / Hidrolik Asansörler için  
: Kumanda Panosu  
ACH

**Applicable EU Directive(s)**  
*Uygulanabilir AT Direktifi(leri)* : 95/16/EC Lift Directive Annex I

**Applicable Standard(s)**  
*Uygulanabilir Standart(lar)* : EN 81-2 Articles 13 & 14, Annex H

**Date and Number of the Report**  
*Sertifika Rapor Numarası ve Tarihi* : LC/A-R-017/11, 24/02/2011

**Inspection Place**  
*İnceleme Yeri* : AYBEY ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ., İSTANBUL

**Date and No. of EMC Laboratory Report**  
*EMC Laboratuvarı Rapor No ve Tarihi* : 15-17.06.2011, ELDAŞ EMC 053  
2004/108/EC EMC Directive, EN 12015, EN 12016  
EN 55011, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6  
EN 61000-4-11

The lift control panel is not subjected to the laboratory tests according to annex F-6 of EN 81-2.

*Asansör kumanda panosu EN 81-2 Ek F- 6' a göre laboratuvar testlerine tabi değildir.*

The lift control panel complies to the requirements referred to in this Certificate taking into account any additional remarks mentioned above.

*Asansör kumanda panosu, yukarıda belirtilen açıklamalar dikkate alınarak bu belge de adı geçen şartlara uygundur.*

**Issue Date** : 22/03/2011

*Düzenlenme Tarihi*

ALBERK QA ULUSLARARASI TEKNİK  
KONTROL VE BELGELENDİRME LTD. ŞTİ.  
Fevzipaşa Cad. No:59 Kandış Plaza  
K:4 D:4 K.Bakkalköy/İstanbul/ TÜRKİYE  
Tel : 00 90 216 572 49 10-11-12  
Fax : 00 90 216 572 49 14  
[www.gatechnic.com](http://www.gatechnic.com)  
CE-FR.292 REV.01



Genel Müdür/General Manager  
L. Murat YILMAZ