


**DİKKAT !**  
 Grup asansörler için EN81-2 Madde : 14.2.4.3 göre:  
 NOT: Asansör grupları için duraklara kat göstergeleri tavsiye edilmez. Bununla beraber, kabinin kata gelişinin sesli bir sinyalle bildirilmesi tavsiye edilir.


Şemada gösterilen dubleks buton bağlantıları çift düğme sisteme göre çizilmiştir.

Tek düğme tek yön toplama sistemlerde, trafik sistemine göre geleceği yön butonlarını bağlamamız yeterlidir.



CDH Kartı buton bağlantısı CFU kartı ile tamamen aynıdır.

SERVİS DİŞİ (39)  
 YUKARI OK (32)  
 AŞAĞI OK (31)  
 MEŞGUL (12)



F/7.5.5.02.68

Bu belge uygulamalar için öneri niteliğindedir. Aybey Elektronik bu belgenin içeriğini ve görünümünü önceden haber vermeksizin değiştire hakkına sahiptir. Bu belgedeki hata ve eksiklerden veya uygulamadan kaynaklanabilecek problemlerden Aybey Elektronik sorumlu tutulamaz.

SERİ HABERLEŞMELİ GRUP ASANSÖR KAT BUTONLARI BAĞLANTI ŞEMASI				
AYBEY ELEKTRONİK	SERİ PROJE REV.	ACT ACT037 01	ÇİZİM ONAY TARİHİ	M. AKKUŞ M. AYBEY 01 EYL 15